


**kiwa**

Partner for progress

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1385

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: LUFT

BBR 5

Luftbehandlingsinstallationer

Innehavare: REC INDOVENT AB

Box 37, 431 21 Mölndal

Tel: +46 (0)31 675 500

E-post: info@rec-indovent.se Webb: <http://www.rec-indovent.se/>**Produktnamn: REC FLEX ALU**

REC FLEX ALU består av 2 lager aluminium och 1 mellanliggande lager, totalvikt ca 155 gr/m² - tjocklek ca 0,75 mm, armerad polyester med stålspiral. Standardfärgen är aluminium. REC FLEX ALU är flexibel och böjbar.

Avsedd användning

Anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och imkanal i bostadshus (till ex. fläkt och torktumlare), och i industri (till ex. laboratorier, glasfiberindustri och vid svetsrök) utom storkök. Ventilationskanal i enbostadshus eller inom brandceller där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar* A2,s1-d0	5:231
Imkanaler	5:5332

*Brandteknisk klass A2,s1-d0 enligt EN 13501-1: 2007 + A1: 2009

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-10-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-10-26
Bilaga 3: Kontroll	2017-10-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-10-26

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2017-10-26

Giltigt till: 2022-10-25

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 898/17

Tidigare diarienummer: 086/17


Johnny Ostfeldt
Handläggare